

„KINNITAN“

” ____ ” _____ 2017

Tulekahju korral tegutsemise plaan
Lõunakeskus
Ringtee 75, Tartu

Tartu 2017

Sisukord

1.	Sissejuhatus	4
1.1	Üldosa.....	4
1.2	Iga isik on kohustatud:	5
1.3	Hoone valdaja ettevõtte juht ja üürnikfirma juht on kohustatud:.....	5
2.	Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus	5
2.1	Ehitise tuleohutuse liigitusest tulenev kasutusviis ning kasutamiststarve	5
2.2	Ehitise korruste arv, üldpindala ja korruste pindalad	5
2.3	Ehitise kasutamise kellaajad.....	6
2.4	Ehitise kasutajate arv vastavalt ehitise kasutuskorrale hommikul, või päeval ja õhtusel või öisel ajal.....	6
2.5	Andmed sisevalvepersonali või turvatöötajate olemasolu ja nende arvu kohta.....	6
2.6	Evakuatsiooniteed ja -pääsud, hädaväljapääsud ning nende asukohad.....	6
2.7	Evakueerumise ja evakueerimise võimalused ühest tuletõkkeseptsioonist teise või muusse ohutusse kohta ehitises.....	6
2.8	Esmased tulekustutusvahendid.....	6
2.9	Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)	7
2.10	Automaatne kustutussüsteem e. sprinklersüsteem	7
2.11	Suitsueemaldussüsteem.....	7
2.12	Muud andmed, mis mõjutavad evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist	8
3.	Hoone tuleohtlikkuse kirjeldus.....	8
3.1	Objekti tule- ja plahvatusohtlikkuse üldisloomustus.....	8
3.2	Andmeid hoitavate põlevmaterjalide ja ohtlike ainete kohta ning juhised ja meetmed nende ohutuks hoidmiseks	8
3.3	Ettevõtte või asutuse tõenäolisemad tulekahju stsenaariume koos kirjeldusega ning tulekahju vältimise meetmed	8
4.	Tulekahjust teavitamise juhised	9
4.1	Ehitises ja ohualas viibivate inimeste tulekahjust teavitamise kord	9
4.2	Töötajate omavahelise kommunikatsiooni kord	9
4.3	Tulekahjuteate kontrollimise kord	9
4.4	Tulekahjuteate Häirekeskusele edastamise kord.....	10
5.	Evakuatsiooni läbiviimise juhised.....	10
5.1	Evakuatsiooni märguanne on:	10
5.2	Evakueerunute ja evakueeritute kogunemiskoht.....	10
5.3	Evakuatsioonijuhis ülesanded evakuatsiooni korral	11
5.4	Evakuatsiooni liidri ülesanded evakuatsiooni korral	11
5.5	Väljapääsude valve.....	11
5.6	Keelatud on	11
6.	Tulekahju korral tegutsemise juhised.....	12

6.1	Tulekahju korral tegutsemine.....	12
6.2	Esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamine.....	13
6.3	Tulekahju leviku piiramise meetmed	14
7.	Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised	15
7.1	Päästemeeskonna vastuvõtu kohad ja sisenemisteed ehitisse	15
7.2	Evakuatsioonijuht peab päästetööde juhile teatama.....	15
8.	Iga-aastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus	15
9.	Lisad	16

1. Sissejuhatus

1.1 Üldosa

- 1.1.1 Hoones määrab iga üürnikfirma käskkirjaga oma üüripinnal tuleohutuse eest vastutava isiku ja evakuatsiooni liidrid, näidates ametijuhendis ära tema ülesanded tuleohutuse tagamisel ja tulekahju korral tegutsemisel.
- 1.1.2 Tagamaks käesolevas hoones kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral, teeb iga üürnikfirma oma tegevusjuhise, mille aluseks on käesolev juhend ja mis arvestaks vastava üüripinna eripäradega ning üürnikfirma töötajatega.
- 1.1.3 Tagamaks käesolevas hoones kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral, teeb keskusele turvateenust pakkuv firma oma tegevusjuhise, mille aluseks on käesolev juhend ja mis arvestaks hoone eripäradega ning turvafirma töötajatega.
- 1.1.4 Töötajat, kes ei ole läbinud ettevõtte juhataja poolt kehtestatud tuleohutusosalast õpet, ei tohi tööle lubada.
- 1.1.5 Üürnikfirma kannab vastutust oma üüripinnal viibivate küllastajate tegevuse eest.
- 1.1.6 Igale keskuse üürnikfirmale anntakse üle käesolev Tulekahju korral tegutsemise plaan. Üürnikfirma esindaja kinnitab oma allkirjaga, et on käesoleva juhendi kätte saanud (Lisa 3).
- 1.1.7 Käesolevas hoones hooldus- või remonditöid tegevad ettevõtted määravad enne tööde algust tuleohutuse eest vastutava töötaja, kes peab olema läbinud tuleohutusosalase instruktaazi ja lähtuma käesolevast juhendist.
- 1.1.8 Kõik käesolevas hoones tehtavad tuletööd tuleb eelnevalt kooskõlastada keskuse halduri ja turvameeskonnaga.
- 1.1.9 Käesoleva juhendi muudatustest teavitatakse kõiki üürnikfirmasid.
- 1.1.10 Käesolev juhend kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele:
 - tegevuse või protsessi reglemendi ja töötingimuste muutumisel;
 - tulekahju või muu õnnetuse toimumisel objektil;
 - juhendi koostamisel aluseks olnud õigusakti muutumisel;
 - uute päästevahendite kasutuselevõtmisel;
 - tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
 - riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel.
- 1.1.11 Isikud, kes on rikkunud tuleohutusosalaseid nõudeid sätestavaid õigusakte, käesolevast juhendist tulenevaid nõudeid või on põhjustanud pahatahtlikult valehäire või hoone evakuatsiooni, võib võtta vastutusele distsiplinaar-, väärteomenetluse- või kriminaalkorras, olenevalt tagajärgedest, mida rikkumine kaasa toõi.

1.2 Iga isik on kohustatud:

- 1.2.1 järgima kõiki tuleohutusnõudeid, mis on sätestatud kehtivates õigusaktide;
- 1.2.2 kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (*enesekontroll*);
- 1.2.3 tagama küttesüsteemi, grillseade ja muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise tule ja tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale;
- 1.2.4 tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu;
- 1.2.5 rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;
- 1.2.6 tagama ohutu evakuatsiooni;
- 1.2.7 teavitama isikute elu ja tervist ähvardavast ohust ettevõtte või asutuse juhti ning asukohajärgset päästekeskust;
- 1.2.8 rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid;
- 1.2.9 teadma oma kohustusi tulekahju korral;
- 1.2.10 tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Euroopa ühtsel hädaabinumbril 112;
- 1.2.11 abistama riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut igakülgselt järelevalve teostamisel ja tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni tulekahju tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
- 1.2.12 täitma riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi tähtaegselt.

1.3 Hoone valdaja ettevõtte juht ja üürnikfirma juht on kohustatud:

- 1.3.1 hoone valdaja ettevõtte ja iga üürnikfirma peab korraldama oma töötajatele enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse;
- 1.3.2 tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja -kohast ning kontrollima nende täitmist;
- 1.3.3 tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse;
- 1.3.4 teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.

2. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

2.1 Ehitise tuleohutuse liigitusest tulenev kasutusviis ning kasutamisetstarve

Hoone kuulub IV-kasutusviisiga ehitiste hulka e. suurte rahvahulkade kogunemishoone.

2.2 Ehitise korruste arv, üldpindala ja korruste pindalad

- Korruseid – **4 korrust** kogupindalaga **68 193,7 m²**
- 0. korrus – **4 474,4 m²**
- 1. korrus – **53 210,1 m²**
- 2. korrus – **10 107,6 m²**
- 3. korrus – **401,6 m²**

2.3 Ehitise kasutamise kellaajad

Keskus on avatud E-P 10:00 – 21:00
Liuväli on avatud E-P 10:00 – 21:00¹
Maksimarket on avatud 09:00 – 22:00
Rimi on avatud 08:00 – 22:00

2.4 Ehitise kasutajate arv vastavalt ehitise kasutuskorrale hommikul, või päeval ja öhtusel või öisel ajal

Keskuse lahtioleku aegadel: **5000** inimest
Öösel: **2** inimest

2.5 Andmed sisevalvepersonali või turvatöötajate olemasolu ja nende arvu kohta

Keskuses on ööpeavane mehitatud valve.
Lahtioleku aegadel viibib keskuses 9 turvatöötajat: Lõunakeskuse osas 5 ja Maksimarketis 2 G4S turvatöötajat, millele lisandub 2 USS-i turvatöötajat Rimi kaupluses.

2.6 Evakuatsiooniteed ja -pääsud, hädaväljapääsud ning nende asukohad

Kõik evakuatsiooniteed ja -pääsud on tähistatud turvavalgustusega. Turvavalgustus koosneb evakuatsioonivalgustusest. Hoone turvavalgustus võimaldab üldvalgustuse kahjustuse korral inimestel lahkuda ohustatud kohast ja enne lahkumist lõpetada või peatada ohtlikud protsessid ning teha päästetöid.

Kõik evakuatsioonipääsud on nõuete kohaselt tähistatud ja evakuatsioonisuunas avatavad vääندنuppude abil või avanevad lukustusest automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) häire korral.

2.7 Evakueerumise ja evakueerimise võimalused ühest tuletõkkesektsioonist teise või muusse ohutusse kohta ehitises.

Sektsiooni piirides asuvad uksed on tuletõkkeuksed. Juhul kui, tuletõkkeuks on ka evakuatsioonipääs, võib neid uksi evakuatsiooni ajal kasutada.

NB! Tuletõkkeuksi ei tohi lahtises asendis fikseerida mistahes esemetega. Tulekahju levikut piirab ainult kinnine ja riivistunud tuletõkkeuks.

2.8 Esmased tulekustutusvahendid

6 kg pulberkustutid, kustutid paiknevad evakuatsiooniteedel või nende lähistel.

CO₂ kustutid on paigaldatud kilbiruumidesse.

Tuletõrje voolikusüsteem. Voolikukapid paiknevad evakuatsiooniteedel või nende lähistel.

Esmaste tulekustutusvahendite täpsed asukohad on välja toodud hoone evakuatsiooniskeemidel (Lisa 9.1).

¹ Hooaegadel, mil vastav ala on liuväljana kasutuses.

NB! Tulekustutid ja voolikukapid peavad olema nähtaval kohal ja kergesti kätte saadavad, neid ei tohi mistahes esemetega varjata ja nendele ligibääs peab olema tagatud pidevalt.

2.9 Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)

Tulekahju kiire avastamise tagab hoonesse paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS). Süsteem võimaldab teha kindlaks tulekahju asukoha piirkonniti, anduri kaupa ja saada informatsiooni tule levimisest. Häire kuvatakse keskseadme paneelile. Häirekellad käivituvad automaatselt anduri rakendumisel (suitsu tuvastamisel), tulekahju teatenupu rakendumisel (teatenupu klaasi purustamisel) või sprinklersüsteemi rakendumisel. Paiknemisskeemid, kasutusjuhendid ja hoolduspäevikud on keskseadme juures. Hoone ATS süsteemi keskseadmed paiknevad turvaruumis (lisaks on hoones olemas dubleerivad keskseadmed).

Tulekahju avastamise korral, kas anduri poolt või saades signaali tulekahju teatenupult, toimuvad ATS süsteemi poolt järgmised tegevused:

- Tulekahjuteade kuvatakse ATS süsteemi keskseadmele, näidates ära häiretsoon.
- Häireedastus alarmkelladega.
- Ventilatsioonisüsteemi blokeerimine.
- Liftide blokeerimine.
- Häireedastus häirekeskusesse (viiteaeg 3 min).
- Häireedastus turvafirmasse.

NB! Tulekahju teatenuppudele (käsiteadusti) peab olema tagatud pidev ligipääs, ning neid ei tohi mistahes esemetega varjata.

2.10 Automaatne kustutussüsteem e. sprinklersüsteem

Kogu hoone on varustatud automaatse sprinklersüsteemiga, mis rakendub tööle ettemääratud temperatuuril ja pihustab vett all asetsevale alale. Tööle rakenduvad ainult tule läheduses paiknevad sprinklerid, st. need, mis piisavalt kuumenevad. Sprinklersüsteemi rakendumisel lülitub elekter hoonest välja automaatselt.

Lisaks on jäämasina tõstukse kohale paigaldatud **veekardin**, asub parkla poolel. Veekardin rakendub tööle automaatselt ukse kohal paikneva temperatuurianduri rakendumisel, parkla poolel oleva dermokaabli rakendumisel. Manuaalselt on võimalik veekardin käivitada sulgventiilist, ventiil asub ukse kõrval, keskuse poolel. Uks sulgub automaatselt veekardina rakendumisel.

NB! Laes olevaid sprinkleripeasid ei tohi mistahes viisil kahjustada, ning neid ei tohi mistahes esemetega varjata.

2.11 Suitsueemaldussüsteem

Suitsueemaldamiseks on paigaldatud hoonesse hajutatuna suitsuluugid, nende keskseadmed/juhtimis nupud asuvad turvaruumis ning Takko sissepääsu juures.

Lisaks on hoones kaks mehhaanilist suitsueemaldussüsteemi – üks autonoomne ja teine väljatõmbeventilatsiooni automaatse ümberlülitamisega.

NB! Suitsu ja soojuste eemaldamine hoonest toimub ainult päästetööde juhi loal ja juhtimisel.

2.12 Muud andmed, mis mõjutavad evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist

Välise tulekustutusvee saamiseks on territooriumile paigaldatud 6 hüdranti.

Elektri väljalülitamine toimub käidukorraldaja poolt.

Hoone siseselt on suitsetamine lubatud 2. korrusel asuvas suitsuruumis. Ülejäänud hoones on suitsetamine rangelt keelatud. Väliterritooriumil on suitsetamine lubatud kindlaksmääratud kohtades.

3. Hoone tuleohtlikkuse kirjeldus

3.1 Objekti tule- ja plahvatusohtlikkuse üldiseloostus

Tule- ja plahvatusohtlikud olukorrad võivad tekkida:

- ebaseadmiselise elektriseadmete kasutamisel;
- elektriseadmete ülekoormamisel;
- käesoleva juhendiga objektile kehtestatud tuleohutusnõuete eiramisel;
- paigaldatud seadmete vääral kasutamisel;
- lahtise tule kasutamisel töötajate/külastajate poolt;
- suitsetamisel;
- objektile tuletoetuste teostamisel tuletoetuste tuleohutusnõuete rikkumise korral;
- inimlikust eksitusest, rumalusest või hoolimatusest tingitud põhjustel;
- kuritahtliku sabotaaži ajendeil;
- süütamisel.

3.2 Andmeid hoitavate põlevmaterjalide ja ohtlike ainete kohta ning juhised ja meetmed nende ohutuks hoidmiseks

Ohtlike aineid hoones ei ladustata.

3.3 Ettevõtte või asutuse tõenäolisemad tulekahju stsenaariume koos kirjeldusega ning tulekahju vältimise meetmed

Tõenäolisemaks tulekahju tekkekohtadeks on:

- köögi- ja söögi-ruumid, kus toidu valmistamisel saavutatakse põlemiseks vajalik temperatuur;
- terve keskus, kus töötaja/klient võib põhjustada tulekahju suitsetamisel või hooletult lahtise tulega ümberkäimisel;
- Tehnosüsteemide ruumid, kus hooldamata või ülekoormatud seadmed võivad põhjustada tulekahju.

Töötajad tuleb koolitada jälgimaks lahtise tule kasutamist. Suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades.

Tehnosüsteemidele ja nende seadmetele tuleb tagada neile ettenähtud korrapärane hooldus ja seadmeid tuleb kasutada vastavalt tootja poolsete juhiste järgi, vältimaks seadme/süsteemi ülekoormamist.

4. Tulekahjust teavitamise juhis

4.1 Ehitises ja ohualas viibivate inimeste tulekahjust teavitamise kord

Hoones viibijad saavad tulekahjust teada **häirekellade + häälteavituse** kaudu. **Häirekellad** hakkavad **automaatselt** tööle ATS-süsteemi rakendumisel (kui tulekahjust tekkinud suits jõuab suitsuandurini või kui rakendub temperatuuri tõusu peale temperatuuriandur). Lisaks rakendub ATS-süsteem ka sprinklersüsteemi rakendumisel. Häälteavitus lülitatakse sisse manuaalselt turvameeskonna poolt, reaalse ohu avastamisel.



Häirekellad saab käsitsi tööle rakendada ka **tulekahju teatenuppu** vajutades (nupul tuleb klaas katki vajutada). Nupp asub reeglina evakuatsiooniteedel ning evakuatsiooniuste läheduses.

Fotol: tulekahju teatenupp

Tulekahjuhäire asukohta info on tuvastatav ATS keskseadme juures:

- rakendunud anduri või teatenupu aadressi number kuvatakse ATS-keskseadme peale;
- kuvatava numbri asukohta saab täpsustada ka ATS paiknemisskeemil, mis asub keskseadme juures.

4.2 Töötajate omavahelise kommunikatsiooni kord

Tulekahju avastamisest tuleb selge ja valju häälega kõiki kaastöötajaid informeerida.

4.3 Tulekahjuteate kontrollimise kord

ATS-süsteemi rakendumisel andurist on turvameeskonnal aega 3 minutit kontrollida häire õigsust, misjärel saadetakse signaal automaatselt Häirekeskusesse. Kui on tegemist reaalse ohuga/sündmusega, käivitatakse ATS häirekellad (kui häirekellad pole rakendunud) kasutades lähimat häirenuppu ja helindussüsteem, ning alustatakse viivitamatult evakuatsiooniga.

ATS-süsteemi rakendumisel häirenupust, rakenduvad häirekellad koheselt ja valvameeskond vagistab need ning alustab koheselt häire õigsuse kontrolli. Kui on tegemist reaalse

ohuga/sündmusega, käivitatakse ATS häirekellad (kasutades lähimat häirenuppu) ja helindussüsteem, ning alustatakse viivitamatult evakuatsiooniga.

Nr	Olukord	Tegevus
1	Lähenedes ruumile on näha tulekahju tunnuseid (suitsu eraldumine, uks/ukselink on tavapärasest soojem).	Ust ei tohi avada! Teavita koheselt Häirekeskust 112 ja hoones viibijaid vajutades tulekahju teatenuppu (kui häirekellad ei ole rakendunud). Vii või juhata esmaselt vahetusläheduses olevad inimesed ohuallikast eemale. Alusta evakuatsiooni.
2	Häiret edastanud ruumi uks on suletud, tulekahju tunnuseid ei ole näha (suitsu eraldumine, uks/ukselink tavapärasest soojem).	Ettevaatlikult ava uks, hoia ennast seinast või ukse varju, et tuvastada, kas ruumis on tulekahju, vajadusel kasuta tulekustutit. Vajadusel teavita Häirekeskust 112.
3	Häiret edastanud ruumi ukse avamisel on näha, et ruum on täitunud suitsuga või tulekahju intensiivsus on liiga suur.	Võimalusel tühjenda tulekustuti ja sulge uks. Teavita koheselt Häirekeskust 112 ja hoones viibijaid vajutades tulekahju teatenuppu (kui häirekellad ei ole rakendunud). Vii või juhata esmaselt vahetusläheduses olevad inimesed ohuallikast eemale. Alusta evakuatsiooni.

4.4 Tulekahjuteate Häirekeskusele edastamise kord

Helistades hädaabinumbrile 112:

1. **räägi, mis on juhtunud.**
2. **teata õnnetuse võimalikult täpne asukoht ja aadress: Ringtee 75, Tartu**
3. **ütle, kas on kannatanuid.**
4. ütle julgelt oma nimi ja telefoni number.
5. püüa jääda rahulikuks, vasta küsimustele lühidalt ja täpselt järgi häirekeskusest saadud juhiseid.
6. ära katkesta kõnet ilma loata.
7. ära lülita telefoni välja peale teate edastamist, sest võib vaja minna lisainformatsiooni.

5. Evakuatsiooni läbiviimise juhised

5.1 Evakuatsiooni märguanne on:

1. **otsene oht inimese elule või tervisele;**
2. **ATS häirekellade rakendumine koos evakuatsiooni helindussüsteemiga;**
3. **keskuse turvatöötaja suuline korraldus.**

5.2 Evakueerunute ja evakueeritute kogunemiskoht

Üldine kogunemiskoht külastajatele asub hoone ees parkimisplatsil.

Keskuse ja rendipindade personali kogunemiskohaks on hoonetagused alad, mis asuvad kaubakoridoride välisuste vahetus läheduses.

Kogunemiskohast on keelatud lahkuda ilma evakuatsiooni- või päästetööde juhi loata.

5.3 Evakuatsioonijuhi ülesanded evakuatsiooni korral

Evakuatsioonijuht (turvameeskond) tagab inimeste varajase teavitamise tekkinud ohust kogu hoone ulatuses, korraldab häire õigsuse kontrolli, kogub sündmuse kohta informatsiooni, suunab inimesi hoonest välja (kogunemiskohta), keelab/takistab ohulalale sisenemise, võtab evakuatsiooni liidritelt vastu andmed loenduse kohta. Suunab ja jagab korraldusi. Korraldab sissepääsude valve. Võtab vastu päästetehnika. Edastab päästetööde juhile teave juhtunud olukorrast (tulekahju võimalikult täpse asukoha, suuruse, loenduse tulemused jms). Abistab võimaluste piires päästemeeskonda päästetööde läbiviimisel.

5.4 Evakuatsiooni liidri ülesanded evakuatsiooni korral

Evakuatsiooni liider (üürnikfirmade evakuatsiooni eest vastutavad isikud) alustab evakuatsiooni märguande saamisel oma üüripinna ulatuses klientide ja personali evakuatsiooni, kontrollib võimaluse korral kõik oma üüripinnal olevad ruumid üle (veendumaks, et sinna pole kedagi jäänud), peab arvestust evakueeritute üle, viib läbi kogunemiskohas oma üüripinnalt evakueerunud inimeste loenduse ja annab loenduse tulemused edasi **evakuatsioonijuhile**.

5.5 Väljapääsude valve

Hoone sisse- ja väljapääsude valve on vajalik tõkestamaks kõrvaliste isikute pääsu ohustatud hoonesse ja tuvastamaks hoonest hiljem evakueerunud isikuid. Valve tagab turvafirma.

Valvet teostava isiku kohustused evakuatsiooni korral:

1. jõudes määratud kohta, ei tohi lubada peale päästemeeskonna töötajate kellelgi hoonesse siseneda. Juhul, kui vaatamata töötaja keelule keegi siseneb siiski hoonesse, tuleb sellest koheselt teatada evakuatsioonijuhti/päästetöötajaid;
2. suunab hoonest väljunud isikud kogunemiskohta;
3. vajadusel abistab ja kutsub vigastatutele kohale kiirabi ja teavitab sellest evakuatsioonijuhti/päästetöötajaid;
4. jälgib, et hoonest ei toodaks välja inventari vms;
5. määratud kohast võib lahkuda ainult evakuatsioonijuhilt või päästetöödejuhilt/meeskonnalt saadud korraldusel.

5.6 Keelatud on:

- **Eirata evakuatsiooni käsku!**
- **Siseneda suitsu ja tule koldesse!**
- **Lahkuda kogunemiskohast ilma loata!**
- **Siseneda hoonesse ilma vastava loata!**

6. Tulekahju korral tegutsemise juhised

6.1 Tulekahju korral tegutsemine

Jrk	Tegevus
1	Tulekahju või tulekahju tunnuste avastamisel teavita viivitamatult Häirekeskust tel. 112 ja lülita sisse tulekahju alarm (kui häirekellad ei ole rakendunud).
2	Võimalusel kustuta tulekahju kasutades selleks tulekustutit.
3	Häirekellade rakendumise korral kuula sellega kaasnevat teadet ning käitu vastavalt.
4	Valehäire korral jätka oma tegevust, häire vaigistatakse peatselt.
5	Evakuatsiooni helindussüsteemi või turvatöötaja suulise korralduse peale lõpeta koheselt tööalane tegevus, palu külastajatel ostud pooleli jätta ning teeninduspinnalt lahkuda.
6	Suuna külastajad lähimat ja ohutuimat evakuatsiooniteed pidi hoonest välja.
7	Kui sinu teeninduspinnal on evakuatsioonipäase, kasuta neid. Peale viimase külastaja lahkumist sulge uks.
8	Sulge ja lukusta kassad, võimalusel võta kaasa üleriided.
9	Ära sulge teeninduspinna turvavõret.
10	Kui sinu ja sinu lähimate naabrite teeninduspinnalt on kõik külastajad lahkunud, suundu lähimasse keskuse personali kogunemiskohta.
12	Evakuatsiooni ajal tekkinud probleemidest ja abivajavatest inimestest teavita koheselt turvatöötajat.
13	Kogunemiskohas kogunege teeninduspindade kaupa. Püsige koos.
14	Jää kogunemiskohta kuni järgmiste korraldusteni, neid jagab päästetööde juht ja/või keskuse esindaja ja/või turvatöötaja. Ära lahku ilma nende loata kogunemiskohast.
15	Keskusesse naasemine toimub ainult päästetööde juhi loal ja turvatöötajate koordineerimisel, läbi personalipääslate.

6.2 Esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamine

Tulekustutite kasutamine.

Tulekahju korral arvesta eelkõige põlemise suurust ja põlevmaterjali liiki (põlevvedelik, tahke põlevmaterjal jne).

Tulekustuti kustutamisel:

1. võta tulekustuti ja vaata mida sellega võib kustutada;



E Võib kasutada kuni 1000 V pingega elektriseadmete kustutamiseks

A – Tahked ained

B – Põlevvedelikud

C – Põlevgaasid

(F – Rasv)

2. lähene põlengule ohutu kauguseni ja veendu, et sul on olemas taganemistee;
3. rakenda tulekustuti tööle vastavalt kasutusõpetusele.



Tulekustutite kasutamise meespea

Pea mees järgmist:

1. kasutades pulberkustutit hoia kustutusvoolikut kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda;
2. tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata intensiivsema põlemise kohta pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega;
3. lahtistes ja madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu mahuti siseseina;
4. mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind (vt. Lisa 9.1);
5. välitingimustes kustutamisel tuleb seista ülalpool tuult (vt. Lisa 9.1);
6. süsihappegaaskustutiga tulekahju kustutades tuleb kustutit hoida võimalikult vertikaalselt, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist. Seda nõuet järgida ka teiste kustutite kasutamisel;
7. külmahaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti väljalaskelehist, samuti ei tohi juga suunata inimese katmata kehaosale;
8. kui süsihappegaaskustutit kasutati ruumis, tuleb pärast tulekustuti kasutamist kõigil ruumist väljuda ning ruumi tuulutada.

Tuletõrje voolikusüsteemi kasutamisel:



- veendu, et kohast, mida kustutama hakkad, **on elekter välja lülitatud**
- ava tuletõrjekapi uks ja viska voolik laiali
- **veendu, et joatoru on suletud asendis**
- ava veekraan kapis
- kui voolik on survestatud, ava joatoru ja hakka kustutama

NB! Surve voolikus võib tõusta küllaltki suureks ja ohutum oleks voolikut kasutada kahekesi. Väiksemaid põlenguid on mõistlik kõigepealt kustutada tulekustutiga.

NB!

Kui ei ole kindel, et elekter on väljalülitatud, on tuletõrjevooliku kasutamine keelatud!

Tulekustutusteki kasutamine

Tulekustutustekiga saab tuld kustutada seda lämmatades - tulekolle kaetakse ettevaatlikult tekiga, takistatakse tulele vajaliku hapniku juurdepääs ning tuli sumbub. Selleks peab pärast tulekolde katmist tulekustutustekiga jälgima, et see kataks süttinud aine või seadme täielikult. Kustutustekki kasutades peab tähele panema, et seda kustutatavalt esemelt liiga vara ei eemalda, sest uus hapniku juurdepääs võib taas süüdata tulekahju.

Elektriseadmete kustutamisel peab selle eelnevalt vooluvõrgust välja lülitama. Vaip ei sobi hõõguvate materjalide kustutamiseks.

NB! TULEKUSTUTUSTEKK ON MÕELDUD ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS!

6.3 Tulekahju leviku piiramise meetmed

Sulge ukseid ja aknad, neid lukustamata.

7. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised

7.1 Päästemeeskonna vastuvõtu kohad ja sisenemisteed ehitised

Päästemeeskonna sisenemistee hoonesse käib läbi majataguse estakaadi, sealjuures on sisenemistee vastavalt tähistatud.

Lisaks pääseb Hoonele päästetehnikaga ligi kõikidest külgedest. Hoone peasissekäigu juurde pääseb Ringtee tänava kaudu.

Päästemeeskonnaga sündmuskohal suhtleb evakuatsioonijuht.

7.2 Evakuatsioonijuht peab päästetööde juhile teatama

1. tulekahju asukoht;
2. tulekahju ulatus;
3. hoonesse jäänud inimeste arv;
4. hoonesse jäänud inimesi ähvardav oht;
5. kannatanute arv ja asukoht;
6. millist teed pidi jõuab kõige paremini kannatanuteni (tulekoldeni) ning umbkaudne teepikkus (meetrites);
7. muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatusohtlikud ained, mürgkemikaalid);
8. elektrivarustuse peakilbi ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme asukohtadest ning tuletõrje veevarustusest;
9. hoones paiknevatest põlevmaterjalidest, ohtlikest ainetest või muudest ohtudest.

8. Iga-aastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:

- tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile;
- töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamistest. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus viiakse läbi vähemalt üks kord aastas. Hoone valdaja ettevõtte ja üürnikefirmad korraldavad praktilise õppuse ühiselt. Selle korraldab hoone haldur.

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusel peavad osalema kõik käesolevas hoones töötavad töötajad. Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal, korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi nende töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille raames korraldatakse üle nende ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust.

9. Lisad

Lisa 1 Evakuatsiooniskeemid

Lisa 2 Ürnikfirmale üleantud käesolev Tulekahju korral tegutsemise plaan

Lisa 3 Nõuanded tulekustuti kasutamiseks